

LEGENDA

1. UKAZATEL ZAP/VYP
2. UKAZATEL STAVU ZAPÍNACÍ PRUŽINY
3. RUČNÍ NATAHOVÁNÍ ZAPÍNACÍ PRUŽINY
4. TLAČÍTKA RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ
5. UKAZATEL OPOTŘEBENÍ KONTAKTŮ VAKUOVÉ KOMORY (VYPÍNAČ VE STAVU ZAPNUTO)
6. UZEMŇOVACÍ ŠROUB M12
7. OTVORY PRO ZVEDÁNÍ
8. 2x 24 KOLÍKOVÝ KONEKTOR
9. PLNICÍ VENTIL PLYNU SF_6 - DÍLO DN6 (POD KRYTEM)
10. UPEVŇOVACÍ TŘMEN

SERW spol. s r.o.
SEDLEC 42
CZ-332 02 Starý Plzenec
Tel./Fax : +420/377966454
Tel./Fax : +420/377966621

SERW

VYPÍNAČ VAKUOVÝ 1CVD-02712

VYPRACOVAL:	SCHVALIL:	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
KAREL					
PŘEZKOUŠEL:	DATUM:				
	29.3.2001				

Se 3250N

Listů List